

## 節電行動計画 7月実績 (デマンドデータ速報)

### ▼東京電力管内

デマンドメーカー	H社	T社	O社		合計
対象店舗数	24	12	21		57
2010年7～9月最大デマンド値(平均 kW)	374.1	232	335.5		330.0
2011年7月最大デマンド値(平均 kW)	289.1	185	276.4		262.5
削減率	22.72%	20.26%	17.62%		20.44%

### ▼東北電力管内

デマンドメーカー	H社	T社	O社		合計
対象店舗数	1	12	17		30
2010年7～9月最大デマンド値(平均 kW)	367.3	279.5	364.8		330.8
2011年7月最大デマンド値(平均 kW)	284	224	314.6		277.3
削減率	22.68%	19.86%	13.76%		16.15%

東京・東北電力管内	合計
対象店舗数	87
2010年7～9月最大デマンド値(平均 kW)	330.2
2011年7月最大デマンド値(平均 kW)	267.6
削減率	18.96%